



test - adviseert - deelt kennis in de bouw

Beproeversrapport: Inbraakwerendheid, klasse RC2 van een naar binnendraaiende houten woningtoegangsdeur in een stalen kozijn

Rapportcode: 19.0612

Datum: 21 januari 2020

SHR
Nieuwe Kanaal 9e
Postbus 497
6700 AL Wageningen
Tel: 0317-467366
Tenzij anders vermeld zijn de werkzaamheden op deze locatie uitgevoerd

Dit rapport heeft 20 pagina's. Het is eigendom van de opdrachtgever, die gerechtigd is dit rapport integraal te publiceren. Gedeeltelijke publicatie, ook door de eigenaar, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SHR.

SHR is niet verantwoordelijk voor door de opdrachtgever aangeleverde informatie die van invloed kan zijn op de geldigheid van de resultaten. De door de klant aangeleverde informatie in dit rapport is gespecificeerd.

E-mail: r.hillebrink@shr.nl

Opdrachtgever: Krepel Deuren
Postbus 2
7380 AA KLARENBEK

Plooijs Zaandam B.V.
Postbus 12
1500 EA ZAANDAM

Bijlage: 2

Projectnummer: 19.0612

Auteurs:



Ing. R.J.E. Hillebrink
Projectleider



F. Schraivesande
2^e auteur

Trefwoorden: inbraakwerendheid, NEN 5096, EN 1627-1630, klasse RC2, houten BI woningtoegangsdeur Krepel, stalen kozijn Plooijs, Krepel Deuren, Plooijs Zaandam BV

Samenvatting

Van Krepel Deuren te Klarenbeek en Plooijer Zaandam BV te Zaandam is de opdracht ontvangen om een naar binnendraaiende houten woningtoegangsdeur in een stalen kozijn te beproeven op inbraakwerendheid, klasse RC2 (statisch, dynamisch en manueel) volgens NEN 5096 en EN 1627-1630.

Op grond van de resultaten van de beproeving kan worden geconcludeerd dat het element, uitgevoerd zoals in dit rapport omschreven, voldoet aan de inbraakwerendheid, klasse RC2 (statisch, dynamisch en manueel) volgens NEN 5096 en EN 1627-1630.