



**Beproeversrapport:** Inbraakwerendheid, klasse 2, van een naar binnendraaiende woningtoegangsdeur in houten kozijn met randstijlen

**Rapportcode:** 13.0144b

**Datum:** 17 juli 2014

SHR  
"Het Cambium"  
Nieuwe Kanaal 9b  
Postbus 497  
6700 AL Wageningen

Dit rapport heeft 13 pagina's. Het is eigendom van de opdrachtgever, die gerechtigd is dit rapport integraal te publiceren. Gedeeltelijke publicatie, ook door de eigenaar, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SHR

Tel: 0317 - 467366

Fax: 0317 - 467399

E-mail: r.hillebrink@shr.nl

Opdrachtgever: Krepel Deuren  
Postbus 2  
7380 AA KLARENBEEK

Bijlage: 3

Projectnummer: 13.0144

Auteurs:



Ing. R.J.E. Hillebrink  
Projectleider



A.A.J. van Hunnik

Trefwoorden: inbraakwerendheid, NEN 5096, klasse 2, binnendraaiende woningtoegangsdeur, meranti kozijn, Krepel deuren



## **Samenvatting**

Van Krepel Deuren te Klarenbeek is de opdracht ontvangen om een naar binnen draaiende woningtoegangsdeur in een meranti kozijn met randstijlen te beproeven op inbraakwerendheid, klasse 2 (dynamisch en manueel) volgens NEN 5096.

Op grond van de resultaten van de beproeving kan worden geconcludeerd dat het element, uitgevoerd zoals in dit rapport omschreven, voldoet aan de inbraakwerendheid, klasse 2 (dynamisch en manueel) volgens NEN 5096.