



test - adviseert - deelt kennis in de bouw

**Beproeversrapport:** Inbraakwerendheid, klasse RC2, van een naar binnendraaiende woningtoegangsdeur 38 mm in een houten kozijn met enkele hoofdslot

**Rapportcode:** 20.0614

**Datum:** 18 januari 2021

SHR  
Nieuwe Kanaal 9e  
Postbus 497  
6700 AL Wageningen  
Tel: 0317-467366  
Tenzij anders vermeld zijn de werkzaamheden op  
deze locatie uitgevoerd

Dit rapport heeft 13 pagina's. Het is eigendom van de opdrachtgever, die gerechtigd is dit rapport integraal te publiceren. Gedeeltelijke publicatie, ook door de eigenaar, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SHR.

SHR is niet verantwoordelijk voor door de opdrachtgever aangeleverde informatie die van invloed kan zijn op de geldigheid van de resultaten. De door de klant aangeleverde informatie in dit rapport is gespecificeerd.

E-mail: r.hillebrink@shr.nl

Opdrachtgever: Krepel BV  
Postbus 2  
7380 AA KLARENBEK

Bijlage: 2

Projectnummer: 20.0614

Auteurs:

Ing. R.J.E. Hillebrink  
Projectleider

F. Schraivesande  
2<sup>e</sup> auteur

Trefwoorden: inbraakwerendheid, NEN 5096, EN 1627-1630, klasse RC2, woningtoegangsdeur 38 mm, binnendraaiend, enkel hoofdslot, houten kozijn, Krepel BV.

## **Samenvatting**

Van Krepel BV te Klarenbeek is de opdracht ontvangen om een naar binnendraaiende woningtoegangsdeur in een houten sapeli kozijn te beproeven op inbraakwerendheid, klasse RC2 (statisch, dynamisch en manueel) volgens NEN 5096 en/of EN 1627-1630.

Op grond van de resultaten van de beproeving kan worden geconcludeerd dat het element, uitgevoerd zoals in dit rapport omschreven, voldoet aan de inbraakwerendheid, klasse RC2 (statisch, dynamisch en manueel) volgens NEN 5096 en EN 1627-1630.