Samenvatting van onderzoek

Krepel dubbele deurset en stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht – luchtgeluidisolatie

Rapportnummer	Nieman 20260685 / 40331
Normering	NEN-EN-ISO 717-1 **Rw,p (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB**
Deurblad gegevens	Type houten deur: DAGW 901 opdek, DGW 601 stomp Deurdikte: 38mm Afmeting deurbladen: 930 x 2315 Middenaanslag: houten aanslaglat voorzien van kierdichting in de lat Glasopening: nee Valdorpel: EllenMatic soundproof onder beide deurbladen
Kozijn gegevens	Kozijn model: Andusta AMO-F01 opdek, AMSW-F01 stomp Montagekozijn Plaatdikte: 1 mm Sponning opdek: 15 x 29 mm Sponning stomp: 15 x 49 mm Aanslagband: Deventer type S-5682
Bovenlicht	Geen
Hang en sluitwerk	Minimaal aantal paumelles/ scharnieren: 3 Kantschuif in de standdeur Slot met dagschoot in de loopdeur

In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Krepel BV en Nieman.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.