Samenvatting van onderzoek

Krepel 54mm deurblad Rw,p 40dB – luchtgeluidisolatie

Rapportnummer	Peutz A 2764-2 DGMR B.2026.0822.00.N001
Normering	NEN-EN-ISO 717-1 **Rw,p ≥ 40dB**
Deurblad gegevens	Type houten deur: DIGW1801 Deurdikte: 54mm Vulling: akoestisch Valdorpel: EllenMatic Soundproof
Kozijn gegevens	Kozijn model: CNS1 met enkele kierdichting, sponning 25mm Materiaal: hardhout (meranti) Massa: 550 kg/m3 Afmetingen: b x h – 114 x 67 mm Kierdichting: zijkanten + bovenzijde Deventer S5767BS profiel
Sluiting	Nemef meerpuntsluiting 5100 serie

In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Krepel BV, Peutz en DGMR.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.