


Samenvatting van onderzoek

Producteigenschappen

SVO nr. NL02Bi-St-O

Rapportnr. 96-CVB-RO761



Federatie
Nederlandse
Deurenindustrie

Brandwerendheid van een FND houten deur en FND stalen kozijn

Deuren en kozijnen zijn voorzien van een identiteitsmerk



Opdrachtgever:

Federatie Nederlandse Deurenindustrie

Secretariaat: H.J. Wijnveld

Molenweg 42 • 3708 SE Zeist

T 030 69 17 771

E-mail: info@fnd.nl


Internet: www.fnd.nl

Deelnemende bedrijven:

Krepel Deuren B.V. te Klarenbeek, Houtindustrie Ideaal B.V. te Zevenaar,

Reinaardt Deuren B.V. te Haaksbergen

SvO Samenvatting van Onderzoek NL02Bi-St-O



Kozijn

Deur


Basisgegevens	Resultaat	35 min. naar het vuur toe 30 min. van het vuur af
	Rapportnummer	96-CVB-RO761
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bi
	Hout/stalen kozijn	Staal
	Opdek/Stomp	Opdek sponning 25x11
Rapportgegevens	Getest volgens norm	NEN6069
Deurgegevens	Afmeting deur (DxBxH)	38x956x2115
	Naar- van het vuur af draaiend	35 min. naar het vuur toe 30 min. van het vuur af
	Afmeting glasopening	geen
	Gewicht	40 kg
	Toplaag (fijneer/kunststof/verf)	Board
	Materialen	geheim
	Sponningafmeting (HxD)	n.v.t.
	Brandw. voorzieningen	ja
Kozijngegevens	InmetSEL/Montage	Montage ongevuld
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Bovenlicht met uitschuifstukken
	Sponningafmeting (HxD)	15x25
	Materiaal	Staal
	Houtzwaarte* c.q. staaldikte	Doorsnede 45x90 0,9 mm
	Brandw. voorzieningen	nee
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Gipsblokken Gibo 70 mm
	Brandw. voorzieningen	nee
Hang- en sluitwerk	Slottype	Nemef 1255-2
	Sluitkom(men)	n.v.t.
	Sluitplaat	gestanst
	Scharnieren	3x paumelle
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	geen
	Valdorpel	geen
	Deurdranger	geen
Glasgegevens	Type	Spiegeldraadglas in bovenlicht
Uitbreidingen van toepassing	<ul style="list-style-type: none"> Ook toegestaan zonder bovenlicht mits bovendorpel hetzelfde profiel als kozijnstijlen heeft Kozijn, zie 98CVB-B0171/HRP/GTTB Houten kozijn, zie 95CVB-BO760 Zie schrijven TNO: 98CVB-BO876/HRP/GTTB d.d. 21-10-1998 	
Deelnemers	Opdrachtgever	FND
	Wie mogen van dit rapport gebruik maken?	<ul style="list-style-type: none"> Krepel, Ideaal, Reinaardt

Samenvatting van onderzoek

Producteigenschappen

SVO nr. NL07Bi-Ht-O

Rapportnr. 96-CVB-BO760



Federatie
Nederlandse
Deurenindustrie

Brandwerendheid van een FND houten deur en FND houten kozijn

Deuren en kozijnen zijn voorzien van een identiteitsmerk



Opdrachtgever:

Federatie Nederlandse Deurenindustrie

Secretariaat: H.J. Wijnveld

Molenweg 42 • 3708 SE Zeist

T 030 69 17 771

E-mail: info@fnd.nl

Internet: www.fnd.nl

Deelnemende bedrijven:


Krepel Deuren B.V. te Klarenbeek, Houtindustrie Ideaal B.V. te Zevenaar,

Reinaerdt Deuren B.V. te Haaksbergen


SvO Samenvatting van Onderzoek NL07Bi-Ht-O



Kozijn



Deur



Federatie
Nederlandse
Deurenindustrie

Basisgegevens	Resultaat	35 min. naar het vuur toe 30 min. van het vuur af
	Rapportnummer	96-CVB-BO760
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bi
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Opdek sponning 11x25
Rapportgegevens	Getest volgens norm	NEN6069
Deurgegevens	Afmeting deur (DxBxH)	40x930x2115
	Naar- van het vuur af draaiend	35 min. naar het vuur toe 30 min. van het vuur af
	Afmeting glasopening	geen
	Gewicht	39,9 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Board afgelakt
	Materialen	geheim
	Sponningafmeting (HxD)	n.v.t.
	Brandw. voorzieningen	ja
Kozijngegevens	InmetSEL/Montage	Montage
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Geen
	Sponningafmeting (HxD)	20x24
	Materiaal	Meranti
	Houtzwaarte* c.q. staaldikte	67x90
	Brandw. voorzieningen	ja
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Gipsbeton Gibo 70 mm
	Brandw. voorzieningen	nee
Hang- en sluitwerk	Slottype	Nemef 1255
	Sluitkom(men)	nee
	Sluitplaat	ja
	Scharnieren	3x bladpaumelle
	Beslag	AMI aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	geen
	Valdorpel	geen
	Deurdranger	geen
Glasgegevens	Type	n.v.t.
Uitbreidingen van toepassing	<ul style="list-style-type: none"> Dit is een uitbreiding op rapport 96CVB-RO761 	
Deelnemers	Opdrachtgever	FND
	Wie mogen van dit rapport gebruik maken?	Krepel, Ideaal, Reinaerd